

ПАСПОРТ
Общественное здание
1. Информация об объекте

Наименование **МДБОУ "Детский сад № 59"**
 Тип объекта **И другие объекты образования и науки**
 Место нахождения (адрес) **Красноармейский р-н ст-ца, Марьянская Соболя 2**

Форма собственности объекта **Муниципальная**
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №59"**
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом **Право оперативного управления**
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: **2336011709**

Телефон: **+7 86165 9-63-75**

Количество этажей здания **2**, этаж расположения объекта **1-2**

Комментарий: **Для обеспечения "минимальных потребностей" для инвалидов руководством приняты следующие меры: установлена "кнопка вызова" сотрудника, разработаны: приказ о назначении ответственных лиц по обеспечению условий доступности, порядок предоставления услуг инвалидам, инструкция для работников о порядке по обеспечению доступа, . Данные меры согласованы с Красноармейским обществом инвалидов.**

Плановая дата обследования: **08.2020**

Фактическая дата обследования: **26.08.2020**

Организация: **УСЗН в Красноармейском районе**

Должность лица: **специалист I разряда**

ФИО: **Шепель А.А.**

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,5 см.	Соответствует	п. 5.1.5 СП 59.13330.2016
Вход				
Лестница на входе наружная				
Поручни на высоте 90 см	О, С	90 см.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе				
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Отсутствие	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Отсутствие	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Отсутствие	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Отсутствие	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Входная площадка				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Поверхность покрытия входной площадки твердая, не-скользящая	К, О, С	наличие	Наличие	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Дверь входная наружная				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Наличие	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2016
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016

3

Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
Зона оказания услуги				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К	не менее 5%	Соответствует	п. 8.1.3 СП 59.13330.2016
Размещение технологического и иного оборудования:(при расположении сбоку)	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Обслуживание в кабинете				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016

4

Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2016
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2016

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	-	-	-	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Средства информации	-	-	-	-

5

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен*	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

* Объект доступен с учетом соблюдения мер, обеспечивающих минимальные потребности для инвалидов.

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Вход	Лестницу на входе наружную: - обустроить поручнями на высоте 90 см.
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - вдоль обеих сторон марша пандуса; на высоте 0,7 и 0,9 м.; на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.;
Средства информации	Установить таблички с информацией о назначении объекта, дублированную шрифтом Брайля

26.08.2020

Специалист I разряда отдела по вопросам социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения



А.А. Шепель